

ZUK.261.2.11.2020

Ostrów, dnia 10.08.2020 r.

Wg rozdzielnika

.....
/Nazwa i adres Wykonawcy/

ZAPYTANIE OFERTOWE na remont instalacji centralnego ogrzewania.

I. Zamawiający: Gmina Ostrów Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225 zaprasza do złożenia oferty na:

remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie, gmina Ostrów, woj. Podkarpackie.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach dyżurki, kotłowni, magazynu, WC, sterowni oraz korytarza w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie.

1. Zakres robót obejmuje:

- demontaż grzejników z rury żebrowanej w ilości 7 szt. oraz istniejącej instalacji C.O. obejmujące wyszczególnione pomieszczenia
- dostawa i montaż grzejników wraz z niezbędnymi urządzeniami zgodnie z zestawieniem:
 - grzejnik CV-11-60/0,5 – 2 kpl.
 - grzejnik CV-11-60/0,6 – 2 kpl.
 - grzejnik CV-11-60/1,0 – 1 kpl.
 - grzejnik CV-11-60/0,7 - 2 kpl.
- wykonanie instalacji C.O. w wyszczególnionych pomieszczeniach zgodnie z dokumentacją projektową
- połączenie istniejącej instalacji C.O. hali uzdatniania wody i chlorowni z remontowaną instalacją.
- wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z remontem instalacji

UWAGA! Szczegółowy zakres prac oraz warunki techniczne określa projekt techniczny.

2. Podstawowe wymagania Zamawiającego w odniesieniu do robót budowlanych i montażowych:

- Roboty, dostawy i usługi muszą, być wykonane zgodnie z: obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej,

dokumentacją projektową; z należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz z zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż. i branżowych. Zaproponowane rozwiązania techniczne winny spełniać wymagania najlepszej dostępnej technologii.

Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

- Wykonawca niniejszego zamówienia ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac projektowych, robót, dostaw i usług oraz zastosowanych materiałów.

- Wykonawca przeprowadzi niezbędne próby szczelności potwierdzone protokołami odbioru oraz przekaze niezbędną dokumentację powykonawczą.

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca uwzględnił ciągłą i niezakłóconą eksploatację Stacji Uzdatniania Wody.

III. Warunki realizacji zamówienia

1. Miejsce realizacji zlecenia loco Stacja Uzdatniania Wody w Ostrowie, 39-103 Ostrów, gmina Ostrów, woj. podkarpackie.
2. Zamawiający prosi o dokładne zapoznanie się z obiektem przed realizacją zamówienia.
3. Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.
4. Forma płatności przelew w ciągu do 21 dni od daty wystawienia faktury VAT.
5. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia nieistotnych zmian do przedmiotu zamówienia.

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia do 25.09.2020 r.

V. Kryterium oceny wyboru oferty.

1. Cena – 100% - C

cena – 100 % kryterium będzie obliczone wg wzoru:

$$C = (\text{najniższa cena ofert}) / (\text{cena oferty badanej}) \times 100 \%$$

VI. Miejsce i termin składania ofert

do dnia 14.08.2020 r.

na adres Zakładu lub email:

zuk@ostrow.gmina.pl

Osoba do kontaktu:

Karol Kluk, tel. 695 599 853, adres e-mail: k.kluk@ostrow.gmina.pl

Sporządził:

.....
Podpis pracownika

ZATWIERDZIŁ
Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych
w Ostrowie
Matek Gubernat

.....
Podpis Kierownika Zakładu
lub osoby upoważnionej