

Wg rozdzielnika

.....

Dot. Zapytania ofertowego na opracowanie Koncepcji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Skrzyszowie, gmina Ostrów.

W odpowiedzi na zapytania w sprawie szczegółowego zakresu i terminu wykonania Koncepcji – jako uzupełnienie wyjaśniam:

cz. II. Opis przedmiotu zamówienia,

1. Opracowanie Koncepcji winno być poprzedzone analizą stanu istniejącego, aktualizacją bilansu zarówno ilościowego jak i jakościowego ścieków doprowadzanych obecnie do oczyszczalni. Bilans winien dotyczyć stanu obecnego i perspektywicznego wszystkich ścieków komunalnych pochodzących z terenu gminy Ostrów.

2. Docelowa przepustowość wyniesie 1100m³/dobę, obciążenie ładunkiem oczyszczalni – wg badań dostępnych w biurze Zakładu.

3. Koncepcja:

- ma spełniać obowiązujące wymagania formalno - prawne, a w szczególności: Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych,

- ma zawierać ocenę przydatności istniejących obiektów, instalacji i urządzeń do wykorzystania w proponowanej technologii,

- ma być oparta na technologii osadu czynnego z biologiczną eliminacją substancji biogenych wraz z ilościowo-jakościowym bilansem ścieków uwzględniającym stan istniejący i przyszły,

- winna zawierać kompleksowe rozwiązania zagadnienia oczyszczania ścieków i przeróbki osadów.

Uwaga: Koncepcja ma być opracowana w formie opisowej i graficznej

Cz. IV. Termin wykonania zamówienia:

Po podpisaniu Umowy i nie dłużej jak 30 dni od daty uchwalenia Uchwały ws. obszaru i granic aglomeracji gminy Ostrów.

Cz. V. Miejsce i termin składania ofert:

do dnia 20.10.2020r.

Pozostałe warunki Zapytania – bez zmian.